

PIANTA FOSSA



PIANTA VANO









PISTONE SFILATO CON CABINA
AL PIANO PIU' BASSO

NOTE

[1] Scarico fumi nel vano corsa e nel locale macchina o armadio: prevedere finestre/camini con una superficie min. pari al 1% della superficie in pianta del vano e del locale macchina
[2] Luce nel vano poste ad una distanza non maggiore di 500 mm dal punto più alto e basso del vano con lampade intermedie,50 LUX
[3] Spazio per il manutentore 500x600x800, spazio minimo mq 0,12 misure 250x500x1000
[4] Prevedere trattamento vano corsa con materiale antipolvere
[5] Accesso al locale macchina o armadio- diretto, agevole e sicuro
[6] Locale macchina o armadio, altezza libera 2,0 m minimo
[7] La temperatura interna del locale macchina o armadio, deve essere compresa fra +5° e +40°
[8] Prevedere nel locale macchina o armadio, gancio di sollevamento atto a reggere 300 daN
[9] Il quadro di manovra deve essere protetto da una custodia senza apparecchiature sul retro
[10] Quadretto distribuzione F.M. e luce, + presa per lampada portatile posizionati all'interno del locale macchina o armadio
[11] Scala o gradini per accesso in fossa 400 x 100 passo 300

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

[A] Il progetto è conforme alla direttiva 95/16/CE EN81-1 e EN81-2
[B] Per regolamenti edilizi locali (Comunali-Provinciali-Regionali-VVVF) il cliente è direttamente responsabile e dovrà quindi curarne la realizzazione
[C] Le dimensioni del vano corsa, corsa e locale macchina si intendono al netto finito a piombo, tolleranza -0 +2 cm
[D] Il presente disegno è stato elaborato sulla base dei dati in ns. possesso ed ha originato le specifiche per la realizzazione del manufatto, pertanto eventuali modifiche comporteranno la revisione del progetto
[E] Non utilizzare la scala del disegno per rilevare le misure, ma attenersi alle quote del disegno
[F] Si raccomanda sempre l'ottemperanza delle norme di sicurezza antincendio previste dalla vigente legislazione D M 246

TABELLA ASSORBIMENTO MOTORE TRIFASE | 50Hz |			
POTENZA MOTORE	KW=	22,5	
TENSIONE	V=	400	
CORRENTE NOMINALE	A=	56	
CORRENTE PER AVVIAMENTO SOFT-STARTER			In x 2
CORRENTE PER AVVIAMENTO DIRETTO			In x 3
CORRENTE PER AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO			In x 3
AMMORTIZZATORI N°6 MOLLE Ø 18	PARAPETTO SUL TETTO CABINA H=700 DOVE LA DISTANZA TRA PARETE E VANO E' > A 300 mm E < A 750 mm		



DISEGNO DI DISPOSIZIONE

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE			TIPO ASCENSORE IDRAULICO		
PORTATA	2000	Kg	PORTE DI CABINA TIPO	AUTOMATICHE TEL 2 ANTE	
NUMERO DI PERSONE	26		PORTE DI PIANO TIPO	AUTOMATICHE TEL 2 ANTE	
SUPERFICIE CABINA	4,20	m²	TENSIONE FORZA MOTRICE	400 V	50 Hz
FERMATE / SERVIZI	3 / 3		TENSIONE LUCE CABINA		230 V
ACCESSI	2		TENSIONE DI MANOVRA		48 Vcc
VELOCITA' SALITA/DISCESA	0,34	m/s	BOTTONIERA TIPO		DMG
CORSA UTILE	7,35	m	CABINA -<>-,AL, AR, SVC, LE, -1, 0, 1, GONG		
CENTRALINA Tipo	Pompa 210	L/min	PIANO PRINCIPALE	C/O/AR	
DIAMETRO PISTONE 160 x 10mm	DIAMETRO CILINDRO 219,1 mm		ALTRI PIANI	C/O	
MOTORE 22,5 kW	30 HP	2 POLES	MANOVRA	UNIVERSALE	
PULEGGE DI RINVIO	ø 550 x 8		CARICHI		
N° FUNI DI TRAZIONE	8	DIAMETRO 13 mm	PORTATA		2000 Kg
PILASTRINO	ø 133 x 5		PESO CABINA		960 Kg
-	-		PESO ARCATA		670 Kg
VANO IN	MURATURA		PESO OPERATORE/I		280 Kg
GUIDE CABINA	T 127 x 89 x 16/14		CARICO SOSPESO		3910 Kg
LUNGHEZZA GUIDE CABINA	12200	mm	PESO CONTRAPPESO		- Kg
ANCORAGGIO GUIDE OGNI	1700	mm	CARICHI DINAMICI		
N° STAFFE DI ANCORAGGIO	8 + 8		F1 - N	F6 - N	R1 57534 N
GUIDE CONTRAPPESO	-		F2 - N	F7 - N	R2 57534 N
LUNGHEZZA GUIDE CONTRAPPESO	-		F3 - N	F8 - N	R3 76714 N
ANCORAGGIO GUIDE OGNI	-	mm	F4 - N	F9 - N	R4 76714 N
N° STAFFE DI ANCORAGGIO	-		F5 - N	F10 - N	R5 161865 N
BLOCCHI CONTRAPPESO (Peso Kg ...)					
N° BLOCCHI IN FERRO -	DIM. -	mm			
EQUILIBRATURA	-				
TIPO DI ARCATA					

SCALA 1:10 / 1:20	DISEGNO 1 di 1	DATA
Disegnato:	Controllato:	Vista:

INDICE	MODIFICA	DATA
-	-	-

COSTRUTTORE :

CLIENTE :

LUOGO DI INSTALLAZIONE :

DISEGNO N° | INDICE 0

IMPIANTO N°

omnia LIFT srl