FORATURA SOLETTA LOCALE MACCHINA



LOCALE MACCHINA





SEZIONE VERTICALE



ANGOLO AVVOLGIMENTO





PARTICOLARE SOGLIA

NOTE

1. Scarico fumi nel vano corsa e nel locale macchina o armadio: prevedere finestre/camini con una superficie min. pari al 1% della superficie in pianta del vano e del locale macchina
2. Luce nel vano poste ad una distanza non maggiore di 500 mm dal punto più alto e basso del vano con lampade intermedie,50 LUX
3. Spazio per il manutentore 500x600x800, spazio minimo mq 0,12 misure 250x500x1000
4. Prevedere trattamento vano corsa con materiale antipolvere
5. Accesso al locale macchina o armadio- diretto, agevole e sicuro
6. Locale macchina o armadio, altezza libera 2,0 m minimo
7. La temperatura interna del locale macchina o armadio, deve essere compresa fra +5° e +40°
8. Prevedere nel locale macchina o armadio, gancio di sollevamento atto a reggere 800 daN
9. Il quadro di manovra deve essere protetto da una custodia senza apparecchiature sul retro
10. Quadretto distribuzione F.M. e luce, + presa per lampada portatile posizionati all'interno del locale macchina o armadio
11. Scala o gradini per accesso in fossa 400 x 100 passo 300

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

- A. Il progetto è conforme alla direttiva 95/16/CE EN81-1 o EN81-2
- B. Per regolamenti edilizi locali (Comunali-Provinciali-Regionali-VVVF) il cliente è direttamente responsabile e dovrà quindi curarne la realizzazione
- C. Le dimensioni del vano corsa, corsa e locale macchina si intendono al netto finito a piombo, tolleranza -0 +2 cm
- D. Il presente disegno è stato elaborato sulla base dei dati in ns. possesso ed ha originato le specifiche per la realizzazione del manufatto, pertanto eventuali modifiche comporteranno la revisione del progetto
- E. Non utilizzare la scala del disegno per rilevare le misure, ma attenersi alle quote del disegno
- F. Si raccomanda sempre l'ottemperanza delle norme di sicurezza antincendio previste dalla vigente legislazione D M 246

TABELLA ASSORBIMENTO MOTORE TRIFASE | 50Hz |			
POTENZA MOTORE	KW =	15	
TENSIONE	V =	400	
CORRENTE NOMINALE	A =	37,5	
CORRENTE PER AVVIAMENTO SOFT-STARTER			In x 2
CORRENTE PER AVVIAMENTO DIRETTO			In x 3
CORRENTE PER AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO			In x 3
AMMORTIZZATORI	PARAPETTO SUL TETTO CABINA H=700		
CAB. N° 8 MOLLE Ø18	DOVE LA DISTANZA TRA PARETE E		
CON: N° 5 MOLLA Ø36	VANO E° = A 300 mm E = A 750 mm		

SFORZI ORIZZONTALI
Fx= 2939 N
Fy= 5643 N

SFORZI VERTICALI
Fx= 1175 N
Fy= 2961 N



FOSSA



PIANTA VANO



TERRAPIENO

TERRAPIENO

DISEGNO DI DISPOSIZIONE

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE			TIPO ASCENSORE ELETTRICO					
PORTATA	2800	Kg	PORTE DI CABINA TIPO	AUTOMATICHE TELESCOPICHE 4 ANTE				
NUMERO DI PERSONE	37		PORTE DI PIANO TIPO	AUTOMATICHE TELESCOPICHE 4 ANTE				
SUPERFICIE CABINA	5,392	m²	TENSIONE FORZA MOTRICE	400	V	50	Hz	
FERMATE	4		TENSIONE LUCE CABINA			230	V	
ACCESSI	1		TENSIONE DI MANOVRA			48	Vcc	
VELOCITA' SALITA/DISCESA	0,40	m/s	BOTTONIERA TIPO	DMG				
CORSA UTILE	12,20	m	CABINA	<>,AL, AR, SVC, LE, -1, 0, 1, 2, GONG				
ARGANO Tipo			PIANO PRINCIPALE	C/O/AR/DISPLAY				
RAPPORTO DI TRASMISSIONE	1/43		ALTRI PIANI	C/O/DISPLAY				
MOTORE 15 kW 20,4 HP VVVF 4 POLI			MANOVRA	UNIVERSALE				
PULEGGIE DI TRAZIONE	520		CARICHI					
N° FUNI DI TRAZIONE 7 DIAMETRO 12 mm			PORTATA	2800	Kg			
ANGOLO DI AVVOLGIMENTO	170°		PESO CABINA	1450	Kg			
ANGOLO GOLE SEMICIRCOLARI CON INTAGLIO	25° / 100°		PESO ARCATA	785	Kg			
VANO IN	CEMENTO ARMATO		PESO OPERATORE/I	165	Kg			
GUIDE CABINA	T 90 x 75 x 16		CARICO SOSPESO	5200	Kg			
LUNGHEZZA GUIDE CABINA	17300	mm	PESO CONTRAPPESO	3800	Kg			
ANCORAGGIO GUIDE OGNI	1600	mm	CARICHI DINAMICI					
N° STAFFE DI ANCORAGGIO	12 + 12		F1 38259 N	V1 16807 N	R1 102024 N			
GUIDE CONTRAPPESO	T 50 x 50 x 5		F2 27959 N	V2 18752 N	R2 149112 N			
LUNGHEZZA GUIDE CONTRAPPESO	17300		F3 . N	V3 16807 N	R3 51012 N			
ANCORAGGIO GUIDE OGNI	1600	mm	F4 . N	V4 18752 N	R4 633 N			
N° STAFFE DI ANCORAGGIO	12 + 12		F5 . N	V5 . N	R5 . N			
BLOCCHI CONTRAPPESO IN CEMENTO ESISTENTI (Peso totale Kg 2350) BLOCCHI CONTRAPPESO IN FERRO IN AGGIUNTA(Peso cad. Kg 13,1)								
PESO TELAIO CONTR. + PUL. Kg 555 N° BLOCCHI IN FERRO 64	DIM. 560 x 100 x 30 mm							
EQUILIBRATURA	50%							
TIPO DI ARCATA								

SCALA 1:10 / 1:20	DISEGNO 1 di 1	DATA	
Disegnato:	Controllato:	Visto:	

INDICE	MODIFICA	DATA
.	.	.
.	.	.

COSTRUTTORE : .

CLIENTE : .

LUOGO DI INSTALLAZIONE : .

DISEGNO N° . | INDICE 0

IMPIANTO N° .